



**ИСКИТИМ  
ИЗВЕСТЬ**

**Открытое акционерное общество  
"ИСКИТИМИЗВЕСТЬ"**

## Качественная характеристика

### Известь строительная фр.0-40мм ГОСТ 9179 –77

#### Показатели качества


Наименование показателя	Результат анализа
1. Активные СаО+MgO,%	Св.80,0
2. Непогасившиеся зерна, %	7,0-11,0
3. Время гашения, мин	2,5-4,0
4. Температура гашения, ° С	85,0-90,0
5. Содержание СО <sub>2</sub> , % по массе	0,0-3,0
6. Радиационная безопасность, Бк/кг (ЕРН – А <sub>эфф</sub> )	52,0
7. Содержание активного MgO,% по массе	0,0-5,0
8. Зерновой состав, мм	0-40
9. Сорт извести	II

Заключение: Известь строительная соответствует ГОСТ 9179-77

Изготовитель гарантирует соответствие извести требованиям ГОСТа 9179-77 при соблюдении условий ее транспортирования и хранения.

При транспортировании и хранении известь должна быть защищена от воздействия влаги и загрязнений посторонними примесями.

Гарантийный срок хранения извести при соблюдении условий транспортирования – 30 суток со дня ее отгрузки потребителю.

Начальник ОТК  Ю.П.Кабашова  
ОАО "Искитимизвесть" Отдел технического контроля