



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.31653.04СПБ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31653.04СПБ0.569

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью Завод «ДИОЛА»
ОГРН: 1155476124980, ИНН: 5404023637
630088, Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, улица Петухова, дом 35 Б, офис 24,
телефон: +7 (383) 350-70-90, email: info@diola.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
положение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью Завод «ДИОЛА»
ОГРН: 1155476124980, ИНН: 5404023637
630088, Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, улица Петухова, дом 35 Б, офис 24,
телефон: +7 (383) 350-70-90, email: info@diola.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место-
положение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ»
Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450027,
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, дом 112/1, офис 408.
тел.: +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, факс: +7 (347) 246-51-32,
email: 2482911@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31653.04СПБ0

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Краска Серебрянка БТ-177 Д-513, Торговая марка «ДИОЛА».
Выпускаемая по ТУ 20.30.22-013-23599235-2017. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.30.22

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа горючести - слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - с малой дымообразующей способностью (Д1) по ГОСТ 12.1.044-89; группа токсичности продуктов горения - малоопасные (Т1) по ГОСТ 12.1.044-89

код ТН ВЭД
3208 10 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) № 3811-ИТЛПБ-2019 от 25.02.2019
Испытательная лаборатория ООО «ПромТехСтандарт»
аттестат аккредитации № РОСС RU.31653.04СПБ0.ИЛ01 выдан 04.04.2017

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.02.2019 по 27.02.2024



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Зарипова