

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.04292

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0016816

Общество с ограниченной ответственностью Завод "ДИОЛА". Адрес: 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д.35. ОГРН: 1155476124980. Телефон: +73833507090. Факс: +73833507090. E-mail: info@diola.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Завод "ДИОЛА". Адрес: 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д.35. ОГРН: 1155476124980. Телефон: +73833507090. Факс: +73833507090. E-mail: info@diola.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Средства огнебиозащитные для древесины, выпускаемые по ТУ 20.30.11-005-23599235-2016. Номенклатура согласно приложению (бланк 0014659). Код ОКПД 2: 20.30.11. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний", группы огнезащитной эффективности согласно приложению (бланк 0014659).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 4502-С/ТР от 24.01.2017 г., ИЦ «ТПБ ТЕСТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.; Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДССМТ.RU.OC01.K01019 от 06.12.2016 г. по 06.12.2019 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "СибМосТест", номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.02.2017

по 01.02.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись

Э.М. Зуев

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись

С.А. Галайчук

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ25.В.04292

(обязательная сертификация)

№ 0014659

Средства огнебиозащитные для древесины, выпускаемые по ТУ 20.30.11-005-23599235-2016. Марки:

- Средство огнебиозащитное для древесины "Усадьба-101", II группа огнезащитной эффективности при установленном изготовителем расходе 230 г/кв.м
- Средство огнебиозащитное для древесины "Усадьба-102", I группа огнезащитной эффективности при установленном изготовителем расходе 400 г/кв.м
- Средство огнебиозащитное для древесины "Диола-101", II группа огнезащитной эффективности при установленном изготовителем расходе 230 г/кв.м
- Средство огнебиозащитное для древесины "Диола-102", I группа огнезащитной эффективности при установленном изготовителем расходе 400 г/кв.м



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature in blue ink.

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

Э.М. Зуев

инициалы, фамилия

С.А. Галайчук

инициалы, фамилия